



# KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 105.0001 rev1

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu:</b>                                                                     | Marka(i): Kidde<br>Model(e): <i>patrz Wykaz modeli</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Typ, partia lub numer seryjny:</b>                                                                                  | <i>Każdy pojedynczy produkt jest identyfikowany za pomocą etykiety zawierającej unikalny numer seryjny</i>                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Przeznaczenie:</b>                                                                                                  | Autonomiczna czujka tlenku Węgla - do zastosowania w obiektach budowlanych                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy i adres kontaktowy producenta:</b>            | Walter Kidde Portable Equipment<br>1016 Corporate Park Drive,<br>Mebane, NC 27302, USA                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:</b>                                                         | KGS Fire & Security Polska Sp. z o. o.<br>ul. Jana Heweliusza 18,<br>80-890 Gdańsk, Polska                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>System lub systemy OiWSWU:</b>                                                                                      | System 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Deklaracja właściwości użytkowych dotycząca wyrobu budowlanego jest objęta normą:</b><br>PN-EN 50291-1:2018+AC:2021 | <b>CNBOP-BIP – AC 063</b> , przeprowadziła badania typu, wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji z oceną ciągłego nadzoru i zatwierdzeniem zakładowej kontroli produkcji w ramach systemu 1 oraz wydała krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych: <b>063-UWB-0378</b> . |

## Deklarowane właściwości użytkowe:

| Podstawowa charakterystyka                              | Właściwości użytkowe | Specyfikacja techniczna:<br>PN-EN 50291-1:2018+AC:2021 |
|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Wymagania ogólne                                        | Spełnia              | 5.1                                                    |
| Konstrukcja                                             | Spełnia              | 5.2                                                    |
| Wskaźniki wizualne                                      | Spełnia              | 5.3                                                    |
| Alarmy                                                  | Spełnia              | 5.4                                                    |
| Koniec przydatności do użycia                           | Spełnia              | 5.5                                                    |
| Sygnalizacja uszkodzeń                                  | Spełnia              | 5.6                                                    |
| Urządzenia do wyciszania alarmu (fakultatywne)          | Spełnia              | 5.7                                                    |
| Urządzenia do wyciszania alarmu uszkodzenia             | Spełnia              | 5.8                                                    |
| Przekazywany sygnał wyjściowy                           | Nie dotyczy          | 5.9                                                    |
| Urządzenia sterowane                                    | Spełnia              | 5.10                                                   |
| Oznakowanie                                             | Spełnia              | 5.11                                                   |
| Wymagania dla urządzeń zasilanych bateryjnie            | Spełnia              | 5.12                                                   |
| Współpraca połączonych czujek                           | Nie dotyczy          | 5.13                                                   |
| Rezerwowe źródło zasilania                              | Nie dotyczy          | 5.14                                                   |
| Przechowywanie bez zasilania (funkcjonalność)           | Spełnia              | 6.1.5                                                  |
| Badanie reakcji na gazy testowe                         | Spełnia              | 6.2                                                    |
| Przekazywany sygnał wyjściowy                           | Nie dotyczy          | 6.3.3                                                  |
| Stan alarmowania                                        | Spełnia              | 6.3.4                                                  |
| Alarmowanie w trakcie uruchamiania urządzenia           | Spełnia              | 6.3.5                                                  |
| Reakcja na wysokie stężenie CO i regeneracja urządzenia | Spełnia              | 6.3.6                                                  |
| Wpływ temperatury                                       | Spełnia              | 6.3.7                                                  |
| Wpływ wilgotności                                       | Spełnia              | 6.3.8                                                  |
| Badanie przepływu gazu                                  | Spełnia              | 6.3.9                                                  |

Podpis przedstawiciela/producenta:



Marcin Rucinski, Residential Fire EMEA  
Product Compliance  
KGS Fire & Security Polska Sp. z o. o.  
ul. Jana Heweliusza 18,  
80-890 Gdańsk, Polska

|                                                                 |             |        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| Zmiany napięcia zasilania (badanie urządzeń zasilanych z sieci) | Nie dotyczy | 6.3.10 |
| Kompatybilność elektromagnetyczna                               | Spełnia     | 6.3.11 |
| Reakcja na mieszaninę CO z innymi gazami                        | Spełnia     | 6.3.12 |
| Reakcja na inne gazy                                            | Spełnia     | 6.3.13 |
| Stabilność długotrwałego działania                              | Spełnia     | 6.3.14 |
| Upadek                                                          | Spełnia     | 6.3.15 |
| Poziom dźwięku                                                  | Spełnia     | 6.3.16 |
| Sygnalizacja uszkodzenia baterii                                | Spełnia     | 6.3.17 |
| Pojemność baterii                                               | Spełnia     | 6.3.18 |
| Odwroćenie polaryzacji                                          | Spełnia     | 6.3.19 |
| Podłączenie baterii przy wykorzystaniu przewodów elastycznych   | Nie dotyczy | 6.3.20 |
| Współpraca połączonych czujek                                   | Nie dotyczy | 6.3.21 |
| Rezerwowe źródło zasilania                                      | Nie dotyczy | 6.3.22 |
| Reakcja na wysoką wilgotność (niekondensującą)                  | Spełnia     | 6.3.23 |
| Reakcja na niską wilgotność                                     | Spełnia     | 6.3.24 |
| Czujki wykorzystujące łącza radiowe                             | Nie dotyczy | 7      |

Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r., na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

**Wykaz modeli** (Wykaz wszystkich wariantów produktu lub modeli, dla których niniejsza deklaracja jest ważna):

| Model    | Opis                                                                                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K5CO     | Alarm CO zasilany wymiennymi bateriami do zastosowań domowych                                             |
| K5DCO    | Alarm CO z wyświetlaczem zasilany wymiennymi bateriami do zastosowań domowych                             |
| K7CO     | Alarm CO zasilany wymiennymi bateriami do zastosowań domowych oraz pojazdów rekreacyjnych                 |
| K7DCO    | Alarm CO z wyświetlaczem zasilany wymiennymi bateriami do zastosowań domowych oraz pojazdów rekreacyjnych |
| K10LLCO  | Alarm CO zasilany 10-letnią nie-wymienną baterią do zastosowań domowych                                   |
| K10LLDCO | Alarm CO z wyświetlaczem zasilany 10-letnią nie-wymienną baterią do zastosowań domowych                   |

Podpis przedstawiciela/producenta:



Marcin Rucinski, Residential Fire EMEA  
Product Compliance  
KGS Fire & Security Polska Sp. z o. o.  
ul. Jana Heweliusza 18,  
80-890 Gdańsk, Polska